



**LEGENDA:**

REM NOVÝ – KOMPAKTNÍ PILÍŘ ES212, DCK Holoubkov

**ROZVODNÁ SOUSTAVA:**

3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.

**OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:**

ZÁKLADNÍ OCHRANA ( PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ ): ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 411.2

OCHRANA PŘI PORUŠĚ ( PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ ): ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.1.

OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.1.

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.3.2.

DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.3.3.

STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3

**PŘÍKON:**

Instalovaný Pi=8,0kW

soudobost beta=1,0

soudobý Ps=8,0kW

PŘED ZAHAJENÍM SEKACÍH PRACÍ JE TŘEBA PŘESNĚ

SITUAČNĚ I HLOUBKOVĚ VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ I NOVĚ ULOŽENÉ ROZVODY. DODAVATEL JE POVINEN

PŘEDAT INVESTOROVÍ DOKUMENTACI.

AKUMULAČNÍ PROSTOR ATR

**ATRS**

486/10

CYKY 5Cx10  
v chrániče KOPOFLEX 110  
dodávka uživatele

TECHNOLOGIE ATR

PŘÍPOJKA NN PRO OBJEKT ATR  
dl. 5,0 m

PŘÍPOJKA NN  
DL 500, 6 m

ROZVADĚČ NN  
PILÍŘ SS100

ELEKTROMĚRNÍ SLOUPEK

REM - ES 212 výr. DCK Holoubkov,  
v pilíři ( hl.jistič B/3/25A + pojistky 3x50A )  
pilíř HDS a samotnou přípojku provedla  
ČEZ Distribuce a.s. dle projektu ČEZ Distribuce.

Vedení ČEZ Distribuce a.s.  
stávající kabelové vedení , AYKY

Vedení ČEZ Distribuce a.s.  
nové kabelové vedení , AYKY , do nové  
HDS-SS100 v pilíři.  
Toto bude dodávkou ČEZ Distribuce a.s.

262



**PROJEKCE ELEKTRO**

Ing. DANĚK PETR  
Žitná 1375, Ostrava - Poruba , 708 00  
IČ: 747 312 97  
e-mail: petr.danek2@seznam.cz

INDEX	a	ZMĚNA	DATUM	PODPIS	Původní výkres	
	b				Projekt	
	c				DSP	
	d				Zakázka č. 180510	
Vyprac.		Ing.Petr DANĚK	5-2018		Sestavní výkres	Měřítko
Ověřil		Ing.Petr DANĚK	5-2018		Situace napojení objektu	1:100
Schválil		Ing.Petr DANĚK	5-2018		Číslo výkresu E1	
Název HRÁDEK - ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ SITUACE PŘÍPOJKY NN PŘÍPOJENÍ NA SÍŤ NN ČEZ Distribuce a.s.						1
						2

