

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 239159275/0300

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Arc Design s.r.o.

Teslova 2

702 00 Ostrava

Vaše žádost ze dne, značka:
13.01.2014Naše značka:
058140004
(FM5/Š4/14)Vyřizuje:
Ing. Jan ŠebelíkFrýdek - Místek dne:
18.01.2014**Věc: Stavební úpravy domu č.p.115, Hrádek****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Hrádek, č.p.115
Stavebník: Obec Hrádek, obecní úřad, Hrádek č.p. 352
Projektant: dtto adresát
Č. zakázky: 007/2013

Datum: 12/2013

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce jednopodlažní, částečně podsklepené, stavby s podkrovím, využívané dosud jako mateřská škola. Po rekonstrukci, která se hlavně dotýká podkroví, bude v přízemí na cca 2/3 půdorysu umístěna opět MŠ a na 1/3 vstup do volnočasového centra pro mládež, které bude ze 2/3 umístěno v podkroví. Zbývající část podkroví bude upravena pro potřeby MŠ. Přízemí je zvednuto oproti terénu o cca 360 mm, stavba nebude vybavena výtahem. Úpravy venkovního prostoru nejsou navrhovány.

Vstup do MŠ /stávající/ je po bezbariérové rampě, vstup do druhé části stavby, ve které bude volnočasové centrum, bude nově upraven. Je tam navržena bezbariérová rampa s obojstranným zábradlím, ve sklonu 1:8, široká 1,5 m, dlouhá 2,9 m. Rampa ústí na podestu, širokou 2,63 m, ve směru vstupu hlubokou 1,9 m. Vstupní dveře se otevírají směrem ven, jsou široké 1,2 m. Na schodišti do podkroví je navrhována schodišťová plošina. V podkroví bude zřízena jedna kabina WC. Je řešena jako bezbariérová, má rozměr 1,8 x 2 m, dveře šířky 800 mm se otevírají směrem ven.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínku - rozšířit vstupní rampu na 1600 mm, dojde tak k rozšíření vstupní podesty ve směru vstupu do stavby na požadované 2 m.

Dále upozorňujeme na velikost umývadla v bezbariérové kabině WC, při daném dispozičním uspořádání kabiny musí mít malou velikost.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínka. **Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy.**

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Ing. Jan Šebelík, odborný konzultantAdr. střediska: Kolaříkova 653, 738 02 Frýdek-Místek
604 991 634, jan.sebelik@seznam.cz

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍŤE
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT

-058-