

POZNÁMKA


Rozvodná soustava 1+N+PE AC 50Hz, 230V, TN-C-S  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
automatickým odpojením od zdroje ve stavoveném čase v síti TN,  
v části instalace doplněna proudovými chrániči  
Prostředí - viz technická zpráva

LEGENDA

- A - zářivkové svítidlo 2x36W, stropní, , prismatický plastový kryt, zářivkové T8, elektronický předřadník, IP40
- B - zářivkové svítidlo 2x36W, stropní, PC kryt, zářivkové T8, IP65
- C - plastové žárovkové svítidlo , kruhové, s halogenovou žárovkou 60W
- D - plastové žárovkové svítidlo , třída izolace II, IP44, kruhové, se senzorem pohybu, 60W
- 1 - jednopól. vypínač 1, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20
- 1 - jednopól. vypínač 1, nástěnný, bílý, 10A, 230V, IP44
- 1 - zásuvka domovní jednonásobná, 16A, 250V, bílá, zapuštěná pod omítku, IP20
- 1 - zásuvka domovní jednonásobná, 16A, 250V, bílá, nástěnná, IP44

- světlá instalace provedena vodiči CYKY 3-Jx1,5 mm k vypínačům CYKY 3-Ox1,5 mm
- zásuvková instalace provedena vodiči CYKY 3-Jx2,5 mm
- napojení krabic 5, 6 provedeno vodiči CYKY 3-Jx2,5 mm

Instalace bude provedena ve zdi a v trubkách a lištách na povrchu  
Vypínače umístěny ve výšce 1,2m a zásuvky ve výšce +0,3m mimo popsané

Projektant: ING. VOJTĚCH DUBOVÝ, Ph.D.		Vyracoval: Libuše Svotinská	
Obec: HRADEK	Okres: FRÝDEK – MÍSTEK	<div><b>ArcDesign</b> s.r.o. V Záříšči 810/1 709 00 Ostrava</div> <div>IČ: 29855141 DIČ: CZ29855141</div>	
Zadavatel: OBEC HRADEK, HRADEK č.p. 352, 739 97			
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNÍ KLUBOVNY A ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ HRADEK, par. č. 793			
Obsah: PŮDORYS			
Díl: D1.4.3. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Číslo výkresu: D1.4.3-02		
	Číslo kopie:		